



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DIVISIONE XVI – ISPettorato Territoriale Marche Umbria
Unità Organizzativa III – Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica nel Settore Telefonico

Provincia Ascoli Piceno Tutela Ambientale

pec: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it

Oggetto: Costruzione di elettrodotto MT a servizio di impianto di produzione di energia termoelettrica/cogenerazione da gas discarica - “Nuova discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Alto Bretta nel Comune di Ascoli Piceno (AP)” (progetto rimodulato) – Verifica completezza documentale

Proponente: e-distribuzione S.p.A.

Si fa riferimento alla nota PEC di codesta Provincia prot. 21475 del 29/09/2023, acquisita al ns. prot. 189789 del 29/09/2023, relativa all’istanza di cui in oggetto.

A riguardo si comunica che per il seguito di competenza di questo Ministero, necessita che la società proponente fornisca le integrazioni di seguito riportate:

1. verificare e revisionare le caratteristiche degli elettrodotti:

Tratto	Cavo/Conduttore	Sez. (mm ²)	L (m)
da cab. trasformazione a cab. consegna	unipolare RG7H1R	50	350
da cab. consegna a palo esistente della rete	cordato ad elica visibile	185	135
potenziamento tra i nodi 1-380279 CP S.GAETANO e 4-205264	cordato ad elica visibile	150	180
potenziamento presso NR 4-248453 su linea “RIPABERARDA”	cordato ad elica visibile	150	95

2. confermare che per il potenziamento della linea aerea esistente in prossimità del fg.56 partt. 894, 615, 616, 175 con cavi cordati ad elica visibile (150mm²) non verranno sostituiti sostegni (diversamente produrre documentazione utile al rilascio del *nulla osta*);
3. per il potenziamento della linea aerea esistente in prossimità del NR 4-248453 su linea “RIPABERARDA” produrre profilo del tracciato altimetrico-longitudinale in scala adeguata della campata in conduttori nudi modificata su fg.29 part. 118 e delle nuove campate in cavi cordati ad elica visibile su fg.29 partt. 118 e 85;
4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’assenza di stati interferenziali con linee TLC con tutti i dati catastali interessati dall’intervento oggetto di *nulla osta* (da cab. trasformazione a cab. consegna e sostegno NR 4-248453) come da *format* previsto;
5. validazione del progetto da parte del gestore di rete;
6. dichiarazione sostitutiva su conformità di copia digitale a originale analogico del progetto vidimato dal gestore;
7. per cavi cordati ad elica visibile, attestazione di conformità come da *format* previsto;
8. per cavi cordati ad elica visibile, dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’assenza di linee TLC lungo le linee aeree come da *format* previsto.

Si precisa che il D.lgs. n.207/2021 ha modificato il D.lgs. n.259/2003 e pertanto si allega la nuova modulistica di riferimento da presentare in formato nativo digitale e sottoscritta digitalmente dal soggetto proponente che ha titolarità, legale rappresentante o procuratore.



Per quanto sopra evidenziato, in assenza della prescritta documentazione richiesta non si può intendere espresso o sostituito il parere di competenza di questo Ministero ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Si prega citare nella risposta rif.: **BIOG 230 AP**

Il responsabile dell'U.O.IV
f.t. Giovanni De Matteis

Funzionaria Istruttrice:
f.t. ing. Cecilia Scaletti – U.O. III
tel. 0744 400882 – cell. 334 6852568