



COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Ufficio TECNICO

Prot. n. 7728

Maltignano, 15 Settembre 2023

Alla Provincia di Ascoli Piceno
Settore II
Tutela E Valorizzazione Ambientale
p.e.c.: provincia.ascoli@emarche.it

Oggetto:	Oggetto: ART. 19, D.Lgs 152/2006 E s.m.i.-Verifica di assoggettabilità a VIA Sabatini Costruzioni srl “Realizzazione impianto di recupero di rifiuti inerti “ Via Mediana Superiore n. 1/A . Trasmissione parere di competenza.
-----------------	---

Con riscontro alla Vs. nota prot.18657 del 17/08/2023, registrata al protocollo del Comune di Maltignano al n. 6985 del 17/08/2023 inerente l’oggetto si rileva quanto segue.

Premesso che l’intervento insiste su area PAI TRONTO con rischio di esondazione E3 “**rischio elevato**” normata dall’art.36 del vigente Piano Regolatore Generale e dalle NTA del suddetto PAI.

La zona ove risulta ricompresa l’area di intervento è stata interessata più volte (2014 e 2015) da fenomeni di allagamenti dovuti alla inadeguatezza della condotta intubata verso valle relativa alle acque del fosso Molino già di proprietà privata. La stessa condotta risulta a valle (nel tratto intubato) già impegnata anche dalla raccolta di acque provenienti dalle attività prospicienti.

Pertanto con la presente al fine di esprimere l’assenso all’intervento proposto questo Comune invita il richiedente a trasmettere la seguente documentazione:

1. Relazione a firma di un tecnico abilitato documentata da indagini in loco sull’ attuale stato manutentivo della condotta, in particolare nel tratto compreso tra il punto denominato “Pozzetto di recapito finale al corpo ricettore” (indicato nella tav. INV-2) fino al Fiume Tronto.
2. Verifica ante intervento e post intervento della portata della suddetta condotta intubata tenendo conto del bacino idrografico esistente con particolare riferimento alle acque del Fosso Molino provenienti dalla zona a monte dell’impianto.
3. Piano di manutenzione nel quale vengano indicate le misure da mettere in atto per garantire l’efficienza del tratto di condotta intubata impegnato dall’intervento.
4. Precisando che il comune di Maltignano attualmente non dispone di un piano Acustico, si chiede di trasmettere la verifica ante e post opera ai sensi della D.G.R. 896 del 24/06/2003 tenendo conto del vicino nucleo abitato di via Ancona.

Per quanto di competenza

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Alfiero Spurio)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(Arch. Antonella Stuzzica)