



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI

Divisione XI – Ispettorato Territoriale Marche Umbria

Unità organizzativa III – Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche

**Provincia Ascoli Piceno**

**Tutela e Valorizzazione Ambientale - Tutela Ambientale**

pec: [ambiente.provincia.ascoli@emarche.it](mailto:ambiente.provincia.ascoli@emarche.it)

**OGGETTO: Costruzione ed esercizio di elettrodotto MT a servizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (termoelettrica cogenerazione da gas di discarica) "Nuova discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Alto Bretta nel Comune di Ascoli Piceno (AP)" (variante) - Riscontro**

Proponente: **G.E.T.A. S.r.l.**

Rif. Pratica da citare sempre: **BIOG 230 (AP)**

Si fa riferimento alla nota PEC di codesta Provincia prot. 4039 del 23/02/2022, acquisita al ns. prot. 27136 del 23/02/2022 relativa all'istanza di cui in oggetto.

A riguardo si comunica che per il seguito di competenza di questo Ministero, necessita che la società proponente fornisca le integrazioni (come già richieste con ns prot. 640 del 03/01/2022):

1. Preventivo di connessione/Tica contenete la soluzione di connessione del gestore di rete + specifica nota di accettazione da parte della società proponente + validazione del progetto da parte del gestore di rete;
2. Dichiarazione sostitutiva su conformità di copia digitale degli elaborati scansionati a originale analogico del progetto vidimato dal gestore di rete;
3. Planimetria descrittiva delle condutture interrate specificando le caratteristiche tecniche (lunghezze, posa, tipologia, diametri, etc.) nei tratti compresi tra: punto di trasformazione - cabina utente (se esterni agli edifici) - cabina di consegna (se fisicamente separata da cabina utente) - punto di inserimento nella rete;
4. Schemi progettuali della sezione di scavo e delle cabine.

Si evidenzia che la documentazione da presentare allo scrivente andrà realizzata in formato digitale nativo, sottoscritta digitalmente ed inviata tramite PEC dal soggetto proponente che ha titolarità sull'impianto (legale rappresentante o procuratore); in alternativa andrà firmata in modalità analogica con dichiarazione sostitutiva di conformità di copia digitale a originale analogico (artt. 19 e 47 del D.p.r.445/2000 ed art.22 del D.lgs.82/2005).

***Il Responsabile dell'U.O. III***

*f.t. Giovanni De Matteis*

Addetta Istruttoria:  
f.t. ing. Cecilia Scaletti – U.O. III  
tel. 0744 400882 – cell. 334 6852568  
email: [cecilia.scaletti@mise.gov.it](mailto:cecilia.scaletti@mise.gov.it)