



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DIVISIONE XVI – ISPettorato Territoriale Marche Umbria
Unità Organizzativa III – Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica

Provincia Ascoli Piceno - Tutela Ambientale
pec: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it

Oggetto: Costruzione ed esercizio di elettrodotto MT a servizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (termoelettrica cogenerazione da gas di discarica) "Nuova discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Alto Bretta nel Comune di Ascoli Piceno (AP)" [vasca 0] (variante) – Sospensione del procedimento e riscontro integrazioni

Proponente: e-distribuzione S.p.A.

Si fa riferimento alla nota PEC di codesta Provincia prot. 15155 del 11/07/2022, acquisita al ns. prot. 87044 del 11/07/2022 relativa all'istanza di cui in oggetto.

A riguardo si prende atto che il procedimento ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., inerente il progetto è sospeso fino all'acquisizione della Delibera dell'ATA di approvazione del Piano d'Ambito.

Inoltre, si comunica che con le integrazioni fornite alla Provincia di Ascoli Piceno in data 01/06/2022 (rif. prot. provinciale n.12124 del 06/06/2022) la società proponente ha trasmesso il preventivo del gestore di rete da cui si evince la presenza di modifiche sulla linea aerea MT esistente "Ripaberarda" in collegamento con la CP "S. Gaetano" ed una diversa disposizione della cabina di consegna rispetto alla precedente versione progettuale.

A tal proposito si ricorda che nel caso si impieghino cavi cordati ad elica visibile l'Attestazione di conformità redatta ai sensi dell'art. 56, co. 3, del D.Lgs.259/2003 come modificato dal D.Lgs.207/2021 sostituisce il *Nulla osta* di questo Ministero purché siano rispettate le norme vigenti in materia.

Tuttavia, viste le incongruenze e le modifiche progettuali, per il seguito di competenza di questo Ministero, necessita che la società proponente fornisca le integrazioni di seguito riportate:

1. chiarire i lavori di modifica della linea aerea esistente in prossimità del fg.56 partt. 894, 615, 616, 175 specificando la tipologia di cavi impiegati (conduttori nudi o cavi cordati ad elica visibile – 150mm²);
2. chiarire i lavori di modifica della linea aerea esistente in prossimità del fg.29 partt. 118, 85 e fg. 28 part.11 specificando la tipologia di cavi impiegati (conduttori nudi o cavi cordati ad elica visibile – 150mm²);
3. chiarire la tipologia del cavo interrato (conduttori nudi o cavi cordati ad elica visibile – 50mm² o 185mm²);
4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a presenza o meno di stati interferenziali con linee TLC con tutti i dati catastali interessati dall'intervento;
5. validazione del progetto da parte del gestore di rete;
6. dichiarazione sostitutiva su conformità di copia digitale a originale analogico del progetto vidimato dal gestore;
7. planimetria descrittiva degli elettrodotti interrati ed aerei specificando le caratteristiche tecniche (lunghezze, posa, tipologia, sezione, etc.) nei tratti compresi tra punto di trasformazione, cabina di consegna e punto di inserimento nella rete;
8. per elettrodotti aerei, profilo del tracciato altimetrico – longitudinale in scala adeguata.

Si evidenzia che la documentazione da presentare andrà realizzata in formato digitale nativo e sottoscritta digitalmente dal soggetto proponente che ha titolarità sull'impianto (legale rappresentante o procuratore).

Si prega citare nella risposta rif.: **BIOG 230 AP**

Addetta all'Istruttoria:
f.t. ing. Cecilia Scaletti – U.O. III
tel. 0744 400882 – cell. 334 6852568

Il responsabile dell'U.O.IV
f.t. Giovanni De Matteis