



**Comune di Ascoli Piceno**  
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

SETTORE 6

SUE – SUAP – AMBIENTE – URBANISTICA – SISMA

*Sportello Unico per l'Edilizia*

[Sue.ap@pec.it](mailto:Sue.ap@pec.it)

Protocollo Generale 2021/52193

Protocollo Speciale 2021/4/PP

Pratica edilizia n. 2021/2248

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

SETTORE II Tutela e Valorizzazione Ambientale

P.O. Tutela Ambientale

PEC: [ambiente.provincia.ascoli@emarche.it](mailto:ambiente.provincia.ascoli@emarche.it)

**OGGETTO: Art.20 – comma 3 – D.P.R.380/2001. Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona (art.14-bis legge 241/1990 e s.m.i.). Contributo Istruttorio**

In riferimento alla Conferenza dei Servizi asincrona indetta dall'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO, partita IVA 01116550444, in relazione alla richiesta formulata da Azzanesi Dino, Carlo ed Enrico, Giordani Adriano, in data 13/05/2021 (rif. Prot. Prov. N.9772 del 14/05/2021), integrata in data 11/06/2021 (rif. Prot. Prov. N.11861 del 14/06/2021) per il progetto di "Costruzione ed esercizio di un Impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile (impianto fotovoltaico) a servizio di unità immobiliari", da realizzare in LOCALITA' FAIANO nel COMUNE DI ASCOLI PICENO si relaziona di seguito in merito alla gestione del procedimento istruttorio.

**DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

1. DESCRIZIONE: L'intervento prevede la realizzazione di quattro impianti a servizio delle abitazioni e delle parti comuni all'edificio annesso.

- Impianto 1 denominato "FV AZZANESI DINO" la cui potenzialità è pari a 3,50 kW ottenuta mediante la posa in opera di n. 10 moduli fotovoltaici aventi una potenza nominale unitaria pari a 350Wp su opportune strutture metalliche fisse a cavalletto infissi a terreno.
- Impianto 2 denominato "FV AZZANESI ENRICO" la cui potenzialità è pari a 3,50 kW ottenuta mediante la posa in opera di n. 10 moduli fotovoltaici aventi una potenza nominale unitaria pari a 350Wp su opportune strutture metalliche fisse a cavalletto infissi a terreno.
- Impianto 3 denominato "FV GIORDANI ADRIANO" la cui potenzialità è pari a 3,50 kW ottenuta mediante la posa in opera di n. 10 moduli fotovoltaici aventi una potenza nominale unitaria pari a 350Wp su opportune strutture metalliche fisse a cavalletto infissi a terreno.
- Impianto 4 denominato "FV CONDOMINIO" la cui potenzialità è pari a 21,00 kW ottenuta mediante la posa in opera di n. 60 moduli fotovoltaici aventi una potenza nominale unitaria pari a 350Wp su opportune strutture metalliche fisse a cavalletto infissi a terreno.

In totale saranno installati pannelli fotovoltaici per una potenza totale di 31,5 kWp. Gli impianti 1, 2 e 3 saranno dotati ciascuno di un sistema di accumulo di energia di circa 5.2 kWh. Tutti gli impianti cederanno parzialmente alla rete l'energia elettrica non autoconsumata tramite il meccanismo dello scambio sul posto.

2. LOCALITA': immobile ubicato in FNE FAIANO su terreno identificato al Catasto nel Comune di ASCOLI PICENO (AP) al Foglio 53 P.lle117 (AREA DI PERTINENZA DEL FABBRICATO) ;

3. PRECEDENTI EDILIZI: Permesso di Costruire n.80/2018 e successiva SCIA in variante

4. ZONA URBANISTICA: AREE AGRICOLE E RELATIVE COSTRUZIONI

5. SISTEMA VINCOLISTICO: Vincolo Idrogeologico, Aree di versante.

6. DOCUM. MANCANTE: //

---

sede comunale di Via Giusti 5, 63100 Ascoli Piceno - tel. 0736/298519 - 0736/298522

posta elettronica certificata [sue.ap@pec.it](mailto:sue.ap@pec.it) – Sito <https://sportellounico.comune.ap.it/sue/>

7. DISTACCHI: Il distacco minimo dell'impianto dai confini del lotto è indicato in ml.5,25.

8. ALTEZZE: //

9. SUPERFICI E VOLUMI: //

10. NOTE: //

#### **PARERI, NULLA OSTA ED AUTORIZZAZIONI ACQUISITI**

Durante la fase istruttoria sono stati acquisiti:

- Nulla osta al Vincolo idrogeologico, DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI ASCOLI PICENO n.86 del 16 aprile 2020

#### **QUALIFICAZIONE DELL'INTERVENTO – PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO**

L'intervento proposto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza complessiva pari a 31,5 kWp . In relazione alla individuazione del vincolo di crinale si rileva che negli elaborati progettuali è espressamente dichiarato che non sono previsti movimenti di terra, ma si effettueranno gli scavi minimi e indispensabili per l'inserimento dei supporti metallici e la terra sarà riutilizzata per gli stessi scavi. L'intervento progettato non risulta individuabile in nessuna delle tipologie di esclusione di cui alla Delibera Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 13 del 30/09/2010. L'impianto è proposto come appendice tecnologica dell'edificio esistente, con la indicazione per la quale tutti gli impianti cederanno parzialmente alla rete l'energia elettrica non autoconsumata tramite il meccanismo dello scambio sul posto. Si esprime conseguentemente, per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico a servizio delle unità residenziali esistenti.

Ascoli Piceno lì 31 gennaio 2022

IL DIRIGENTE

*F.to* Arch. Ugo Galanti