



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

DIVISIONE XVI – MARCHE UMBRIA

Unità Organizzativa III – Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica nel Settore Telefonico

Provincia Ascoli Piceno - Tutela Ambientale

pec: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it

Oggetto: Costruzione di elettrodotto MT a servizio di impianto di produzione di energia termoelettrica/cogenerazione da gas discarica - “Nuova discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Alto Bretta nel Comune di Ascoli Piceno” [vasca 0] (variante) – Conferenza di servizi del 26/01/2022 – Riscontro

Proponente: e-distribuzione S.p.A.

Si fa riferimento alla nota PEC di codesta Provincia prot. 27007 del 21/12/2022, acquisita al ns. prot. 189149 del 21/12/2022 relativa all'istanza di cui in oggetto.

A riguardo si comunica che per ulteriori impegni istituzionali questo Ministero non potrà partecipare alla Conferenza di Servizi indetta per il giorno 26/01/2023.

Si ravvisa che dalla disamina della documentazione presente su portale istituzionale al link: https://www.provincia.ap.it/archivio41_via_0_141_672_1.html con le integrazioni fornite alla Provincia in data 01/06/2022 (rif. prot. provinciale n.12124/2022) la società proponente ha trasmesso il preventivo del gestore di rete da cui si evince la presenza di modifiche sulla linea aerea MT esistente “Ripaberarda” in collegamento con la CP “S. Gaetano” ed una diversa disposizione della cabina di consegna rispetto alla precedente versione progettuale.

Si rileva inoltre che non risultano presenti sul sito web di codesta Provincia ulteriori documenti successivi al 02/09/2022.

Si rammenta che esclusivamente per elettrodotti in cavi cordati ad elica visibile, secondo norma CEI, l'Attestazione di Conformità ai sensi di **art.56, co.3, del D.lgs.259/2003**, modificato da D.Lgs.207/2021, può sostituire il parere di competenza di questo Ministero purché siano rispettate le norme vigenti in materia; nel caso si impieghino conduttori nudi o cavi di tipologia diversa da quelli elicordati è necessario richiedere il rilascio del *nulla osta* ai sensi di **art.56, co.1**, del medesimo decreto.

Si comunica che, viste le incongruenze e le modifiche progettuali, per il seguito di competenza di questo Ministero, necessita che la società proponente fornisca le integrazioni di seguito riportate (come già espresse con ns prot.117397 del 01/09/2022):

1. chiarire i lavori di modifica della linea aerea esistente in prossimità del fg.56 partt. 894, 615, 616, 175 specificando la tipologia di cavi impiegati (conduttori nudi o cavi cordati ad elica visibile – 150mm²);
2. chiarire i lavori di modifica della linea aerea esistente in prossimità del fg.29 partt. 118, 85 e fg. 28 part.11 specificando la tipologia di cavi impiegati (conduttori nudi o cavi cordati ad elica visibile – 150mm²);
3. chiarire la tipologia del cavo interrato (conduttori nudi o cavi cordati ad elica visibile – 50mm² o 185mm²);
4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a presenza o meno di stati interferenziali con linee TLC con tutti i dati catastali interessati dall'intervento;
5. validazione del progetto da parte del gestore di rete;



6. dichiarazione sostitutiva su conformità di copia digitale a originale analogico del progetto vidimato dal gestore;
7. planimetria descrittiva degli elettrodotti interrati ed aerei specificando le caratteristiche tecniche (lunghezze, posa, tipologia, sezione, etc.) nei tratti compresi tra punto di trasformazione, cabina di consegna e punto di inserimento nella rete;
8. per elettrodotti aerei, profilo del tracciato altimetrico – longitudinale in scala adeguata.

Si precisa che il D.lgs. n.207/2021 ha modificato il D.lgs. n.259/2003 e pertanto si allega la nuova modulistica di riferimento da presentare in formato nativo digitale e sottoscritta digitalmente dal soggetto proponente che ha titolarità, legale rappresentante o procuratore.

Per quanto sopra evidenziato, in assenza della prescritta documentazione richiesta non si può intendere espresso o sostituito il parere di competenza di questo Ministero ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Si prega citare nella risposta rif.: **BIOG 230 AP**

Il responsabile dell'U.O.IV
f.t. Giovanni De Matteis