



SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - RIFIUTI - ENERGIA

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<p>N. 3589/ GEN N. 122/SA Data <u>29/11/11</u></p>	<p>Oggetto: Procedimento di Autorizzazione unica ai sensi dell'art.12 D.Lgs. 387/2003; impianto fotovoltaico di potenza pari a 726,80 kWp, sito nel Comune di Maltignano (AP) in Zona Industriale - Strada Bonifica.</p> <p>Richiedente: Gentili Antonio, Via Tranquilli n.7- 63100 Ascoli Piceno.</p> <p>Fasc. n.17.6/14023</p> <p>Tipologia: Altro</p> <p>Albo Beneficiari: NO</p>

IL DIRIGENTE

VISTI:

- **Legge Regionale 6 giugno 1988, n. 19** "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt";
- **Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n.504** "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative";
- **Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357** "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna";
- **Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380** "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- **Decreto Legislativo 01 agosto 2003, n.259** "Codice delle Comunicazioni elettroniche";
- **Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387** "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- **Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42** "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 delle L. 6 luglio 2002, n.137" e ss.mm.ii.;
- **Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 e ss.mm.ii.** "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale";

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale";
- **Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007** "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387";
- **Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6** "Modifiche ed integrazioni alle Leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000";
- **Nota prot. n.1333349 dell'11/09/2007** del Servizio Attività istituzionali, Legislative e Legali della Regione Marche relativa tra l'altro all'applicabilità dell'esenzione dalle prescrizioni di base del P.P.A.R. per impianti di produzione di energia elettrica realizzate da privati;
- **Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4** "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- **Deliberazione 23 luglio 2008 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas - ARG/elt 99/08 e ss.mm.ii.** "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA);
- **Legge 23 luglio 2009, n. 99** "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
- **Circolare dell'Agenzia delle Dogane di San Benedetto del Tronto prot. n. 0001026 del 10/12/2009** "Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. – Art.16 della L.R. n.6/2007 ed art.12 del D.Lgs 387/2003 e ss.mm..ii.";
- **Delibera della Giunta Provinciale di Ascoli Piceno n. 5 del 13/01/2010**, recante "Indicazioni operative per l'autorizzazione degli impianti fotovoltaici";
- **Deliberazione del Consiglio Provinciale n.29 del 16/07/2010** "Adozione, ai sensi della L.R.34/92, art.25, comma 2, dello schema della variante normativa comportante la modifica dell'art.21 delle NTA del PTC vigente e dell'art.22 delle NTA del PTC adottato definitivamente con D.C.C. 90 del 06.09.07 concernenti "valori naturalistico-vegetazionali nelle aree agricole";
- **Decreto Ministeriale 6 agosto 2010** "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare";
- **Legge 13 agosto 2010, n. 129** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia.omissis...." all'Art. 1- octies. - (Opere connesse agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili). comma 1, recita "Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.";
- **Decreto Ministeriale 10 settembre 2010** "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- **Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale del 30 settembre 2010 n.13** "Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi. Legge Regionale 4 agosto 2010, n. 12"
- **Legge Regionale 3 novembre 2010, n.16** "Assestamento di bilancio del 2010";
- **Delibera della Giunta Regionale del 06 dicembre 2010, n. 1756** "Deliberazione Amministrativa Assemblea Legislativa Regionale n.13 del 30 settembre 2010 -Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra – Approvazione delle interpretazioni tecnico-amministrative";
- **Deliberazione del Consiglio Provinciale n.01 del 03/02/2011** "Deliberazione di C.P. n.29 del 16/07/2010 in materia di installazione di impianti fotovoltaici con integrati in zona agricola. Presa d'atto della deliberazione di Giunta Regionale n.1756 del 06/12/2010";

- **Decreto legislativo 03 marzo 2011 n. 28** "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- **Delibera della Giunta Regionale del 08 marzo 2011, n. 255** "D.M. 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico - Recepimento linee guida nazionali per autorizzazione impianti per la produzione di Energia Elettrica alimentati da Fonti Rinnovabili";
- **Nota del Presidente della Provincia di Ascoli Piceno prot. n.208108 del 21/03/2011** "Deliberazione del Consiglio Provinciale n.29 del 16.07.2010 "Adozione, ai sensi della L.R.34/92, art.25, comma 2, dello schema della variante normativa comportante la modifica dell'art.21 delle NTA del PTC vigente e dell'art.22 delle NTA del PTC adottato definitivamente con D.C.C. 90 del 06.09.07 concernenti "valori naturalistico-vegetazionali nelle aree agricole";

PREMESSO CHE:

- Le Province ai sensi dell'art.16 della L.R. n.6/2007 sono delegate per le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), per la costruzione e l'esercizio di impianti solari fotovoltaici.
 - il proponente GENTILI ANTONIO, residente in Via Tranquilli n.7 Ascoli Piceno, ha presentato al Comune di Maltignano in data 17/02/2011 istanza per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza di 726,80 kWp a terra su un appezzamento di terreno sito nel Comune di Maltignano (AP) in Zona Industriale – Strada Bonifica, distinto al catasto Terreni al Foglio n.2 di detto Comune particelle n. 26-27-28-29-109-110-157-250-259-261-351-352-353-354-355-357-358-359-364-365-366-367-374-376-372-394-395-396.
 - il Comune di Maltignano con prot. n.2060/2011, acquisita al ns.prot. al n.10789/2011, ha trasmesso a questo Servizio la pratica con relativa documentazione;
 - successivamente il proponente ha presentato integrazione documentale, acquisita al ns.prot. n.31781 del 23/06/2011, comprensiva di istanza di Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, con i seguenti Elaborati:
 - Tav. A. 1 : Tavola identificazione vincoli;
 - Tav. A.la: Sovrapposizione impianto su Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI);
 - Tav. A.2: Relazione tecnica illustrativa;
 - Tav. A.3: Documentazione fotografica;
 - Tav. A.4: Visure catastali;
 - Tav. A.5: Piano di smantellamento impianto;
 - Tav. A.7: Preventivo di connessione alla recedi ENEL; TICA T 0202604
 - Tav. E.1: Inquadramento territoriale/Stralcio catastale/P.R.G./Satellitare; Tav. Tav. E.2: Rilievo topografico;
 - Tav. E.3: Lay-out disposizione moduli fotovoltaico, planimetria, sezione e particolari costruttivi;
 - Tav. E.4: Sezioni stato di fatto terreno e progetto;
 - Tav. E.5: Piante e prospetti cabina ENEL e cabina di trasformazione;
 - Tav. E.6: Linea ME e BT planimetrie;
 - Tav. E.7: Schema elettrico unifilare;
- Istanza in bollo presso la Provincia di Ascoli Piceno, Servizio Tutela Ambientale -CEA - Rifiuti - Energia - Acque;
- Ricevuta bonifica bancario per oneri istruttori;
- Computo metrico dell'intervento;
- Impegno al perfezionamento del contratto fideiussorio;
- Certificato di assetto territoriale;

Copia dell'istanza presentata al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni;

Autocertificazione che la documentazione presentata è la stessa depositata presso gli Enti coinvolti;

Autocertificazione ai sensi del punto 6 della Deliberazione Generale n. 13/2010;

Copia della comunicazione alle competenti Soprintendenze;

Autocertificazione che l'impianto non ricade in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004;

Elenco firmato della documentazione presentata;

Copia conforme in formato elettronico della documentazione presentata;

Autocertificazione che la copia informatica è conforme alla documentazione cartacea presentata.

Atto di proprietà.

- Il sig. Gentili Antonio ha piena disponibilità sulle particelle catastale oggetto di intervento in virtù dell'atto di compravendita di appezzamento terreno Repertorio n.19925/7934- (Notaio Mauro Bracciolani, Piazza Arrigo n.35 – 63100 Ascoli Piceno).
- Con nota del 25/08/2011 prot. n. 41786 è stata data comunicazione di avvio del procedimento per autorizzazione unica ai sensi degli artt.7 e 8 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e contestualmente è stata convocata la Conferenza dei servizi alla quale sono stati invitati gli enti coinvolti nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 387/2003 e ss.mm.ii. al fine di valutare in modo congiunto la documentazione presentata per la realizzazione dell'impianto in oggetto e delle relative opere connesse.
Pertanto alla Conferenza dei servizi del 13/09/2011 risultano essere convocati, oltre al proponente: il Comune di Maltignano, il Ministero dello Sviluppo Economico-Dip. Comunicazioni di Ancona, il Comando Militare Esercito "Marche", l'ENAC di Roma, l'ENEL Distribuzione Spa di Milano, il Servizio Genio Civile e il Servizio Viabilità della Provincia di Ascoli Piceno e per conoscenza l'Ufficio delle Dogane di S.Benedetto del Tronto.

Il progetto è volto alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, avente una potenza di picco pari a 726,80 kW ottenuti mediante la posa in opera di n. 3160 moduli fotovoltaici in silicio cristallino conformi alle normative vigenti, certificati, marcati CE e garantiti.

Questi, saranno poggiati su una struttura metallica di sostegno a telaio modulare realizzata con tubi di tipo innocenti e idonei giunti.

La superficie costituita dai pannelli fotovoltaici avrà una inclinazione di 25 gradi con un'altezza da terra minima di 0,60 m. ed una massima di 2,20 m.

Le strutture portanti sono costituite da telai principali composti da un unico palo infisso nel terreno (profondità circa minima 2 m. e massima. circa 3 m.) tramite un sistema battipalo con un interasse di 3,50 m circa. tra i telai metallici di sostegno verrà mantenuta una distanza di circa 4,13 m e pertanto la superficie complessiva del terreno occupata dal campo fotovoltaico sarà di 20.686 mq. circa.

Tale struttura e il sistema di ancoraggio a terra permetterà, alla fine della vita dell'impianto FV, un veloce ed economico smantellamento, senza arrecare alcun danno al terreno e ripristinando allo stato originario il suolo, senza la produzione di alcun materiale di discarica.

La cabina di trasformazione e di collegamento alla linea di MT sarà in c.a. prefabbricato, delle dimensioni di ml 12.00x4.70 e con altezza da terra di ml 2.67; il manufatto sarà destinato all'alloggiamento del trasformatore BT/MT degli inverter.

La cabina di consegna delle dimensioni di ml 9.00x 3.20x h= 2.67, sarà posta sul confine della proprietà in posizione est rispetto al campo fotovoltaico e accessibile dalla viabilità esistente.

L'energia generata verrà totalmente immessa nella rete Elettrica del Gestore Locale.

La producibilità annua attesa è circa 938.000 kWh/anno e saranno evitate emissioni per circa 484 Kg/anno di CO2.

Dal **Certificato di Assetto Territoriale**, rilasciato dal Comune di Maltignano in data 01/06/2011 prot. n.4777, si evidenzia che l'area oggetto di intervento, secondo il PRG adeguato al PPAR, , ricade parte in "Zona 1 Produttiva", parte in "Zona 7 verde di rispetto" e parte in "Zona 9 fasce a servizio della viabilità", rispettivamente art.3, art.10 e art.12 delle Norme Tecniche di Attuazione. Inoltre si rileva che l'area:

- NON è soggetta ad Autorizzazione paesaggistica in quanto non ricade in zona vincolata ai sensi dell'art.142 del D.Lgs. n.42/2004;
- NON è soggetta a vincolo PAI;
- NON è soggetta a Vincolo Idrogeologico R.D. 3267/1923;
- NON ricade in Area Demanio Idrico;
- NON ricade nel Piano Operativo Gestione dei Rifiuti Regionale e/o Provinciale;
- NON è soggetta a vincolo DPR.357/97 e ss.mm.ii.;

Le autorizzazioni/nulla osta che confluiscono nel procedimento unico sono:

- Permesso di costruire (Comune);
- Autorizzazione accesso su strada comunale (Comune);
- Autorizzazione elettrodotto L.R. n.19/1988 (Provincia AP - Servizio Genio Civile);
- Nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico – Dip. Comunicazioni per costruzioni di linee elettriche, di cui all'art. 95 del D.lgs. 259/2003.
- Nulla Osta ANAS
- Nulla Osta Piceno CONSIND

RICHIAMATO in sintesi il verbale della **Conferenza dei servizi del 13/09/2011** in cui si evidenzia per che *"per l'impianto in oggetto non è necessaria la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (L.R. n.7/2004) in quanto agli impianti ricadenti in zone industriali non si applica tra l'altro il punto "7" (impatti cumulativi) dell'Allegato II della Deliberazione regionale n.13/2010 (giusta Deliberazione di Giunta Regionale n.1756 del 06/12/2010)."*

Nella stessa Conferenza dei Servizi istruttoria si chiedono inoltre le seguenti integrazioni documentali ed il rispetto di alcune prescrizioni:

1) Per il Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno:

- che venga fornita l'accettazione del preventivo Enel, non presente nella documentazione presentata.
- di presentare anche tutti i titoli di proprietà delle particelle interessate dall'impianto e dall'elettrodotto.
- che prima dell'inizio dei lavori venga verificata la resistenza al vento per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici fissati con pali infissi al terreno

2) Per il Servizio Genio Civile della Provincia di Ascoli Piceno che:

- la zona vincolata dal PAI deve essere totalmente esclusa;
- il cavidotto deve essere posto ad una profondità di almeno 1,50 mt. dal piano di campagna;
- deve essere prevista una rete di regimazione delle acque superficiali

3) Per il Ministero dello Sviluppo Economico Dip. Comunicazioni:

- *Planimetria catastale Sc. 1:1000 con raffigurato lay-out dell'impianto comprensivo delle linee elettriche di connessione, delle cabine di trasformazione e di consegna e della linea elettrica esistente con evidenziato il tipo di allaccio, le lunghezze dei cavidotto, ecc.; prevedendosi una interruzione di linea con sostituzione di un sostegno, la stessa planimetria dovrà essere presentata con vidimazione ENEL in originale (timbro e firma).*
- Relazione tecnica della connessione

4) Per il Comune di Maltignano

Verificare con l'ANAS la fascia di rispetto per la realizzazione della strada privata d'ingresso all'impianto."

Inoltre, si prende atto della nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche di Ancona prot. n. 6936 del 06/08/2011 in cui si comunica che è in corso la procedura di accertamento della sussistenza di beni archeologici nell'area interessata dall'impianto in oggetto e richiede nel contempo il controllo specialistico di tutti i lavori di scavo ad esclusione delle opere eseguite a battipalo.

"La Conferenza, verificata l'incompletezza della documentazione come sopra indicato e la necessità di coinvolgere nel procedimento anche l'ANAS Dipartimento di Ancona, la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche di Ancona e il Piceno Consind di Ascoli Piceno, si aggiorna ad una successiva seduta."

- Con nota del 02/11/2011 prot. n. 52535 è stata convocata la **seconda seduta** della Conferenza dei servizi alla quale sono stati invitati gli enti coinvolti nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 387/2003 e ss.mm.ii. al fine di valutare in modo congiunto la documentazione presentata per la realizzazione dell'impianto in oggetto e delle relative opere connesse.
Pertanto alla Conferenza dei servizi del 15/11/2011 risultano essere convocati, oltre al proponente: il Comune di Maltignano, il Ministero dello Sviluppo Economico-Dip. Comunicazioni di Ancona", l'ENAC di Roma, l'ENEL Distribuzione Spa di Milano, la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche di Ancona, L'ANAS di Ancona, il Piceno Consind di Ascoli Piceno il Servizio Genio Civile e il Servizio Viabilità della Provincia di Ascoli Piceno e per conoscenza il Comando Militare Esercito "Marche.

ACQUISITI:

- il Nulla osta del **Comando Militare Esercito "Marche" di Ancona** prot. n.5332 del 06/10/2011, pervenuto in data 11/11/2011 e acquisito al ns. protocollo al n. 48830;
- la **Nota della Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche prot.n.7808 del 14/09/2011**, pervenuta via fax in data 22/09/2011 e acquisita al ns. protocollo al n. 45473 del 22/09/2011, in cui si comunica che è in corso la procedura di accertamento della sussistenza di beni archeologici nell'area interessata dall'impianto in oggetto e richiede nel contempo il controllo specialistico di tutti i lavori di scavo ad esclusione delle opere eseguite a battipalo.
- il parere favorevole del Piceno Consind di Ascoli Piceno prot. n.4088 del 14/11/2011, acquisito al ns. prot. n.55005 del 15/11/2011, con le seguenti prescrizioni:
 - a) *il cancello d'ingresso dovrà avere una larghezza non inferiore a mt. 10,00*
 - b) *la distanza dai confini del palo della struttura di sostegno dei moduli fotovoltaici, non dovrà essere inferiore a mt 5,00;*
 - c) *venga rispettata la fascia di rispetto autostradale di 60 mi dal confine di proprietà del raccordo autostradale;*
 - d) *di approvare, lo schema di Convenzione cui all'art 5 del "Regolamento" di disciplina della quantificazione e della riscossione dei corrispettivi posti a carico dei soggetti operanti negli agglomerati industriali gestiti dal Consorzio [...omissis];*
 - e) *di stabilire che la ditta in oggetto è tenuta a sottoscrivere la Convenzione di cui al punto che precede ed a versare contestualmente a questo Ente il corrispettivo dovuto in attuazione del Regolamento sopra richiamato;*
 - f) *di stabilire che la mancata sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 3) ed il mancato contestuale versamento della somma dovuta rende inefficace il presente atto deliberativo;*

- g) di stabilire che la ditta "Gentili Antonio" è tenuta, alla piena ed incondizionata accettazione di ogni prescrizione contenuta sia nella Convenzione che precede sia nel dispositivo del presente provvedimento deliberativo, pena la inefficacia dello stesso;
- h) di stabilire che il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nei punti che precedono determina il venir meno del presente provvedimento autorizzatorio e quindi la cessazione degli effetti dallo stesso prodotti.

RICHIAMATO in sintesi il verbale della **Conferenza dei servizi del 15/11/2011:**

"- in data 17/10/2011 ns. prot. n.49929 il proponente ha presentato le integrazioni documentali richieste in Conferenza dei servizi del 13/09/2011;

- in data 10/11/2011 ns. prot. n.53954 è pervenuto via fax il "parere favorevole" del Ministero delle Sviluppo Economico – Dip. Comunicazioni di ANCONA prot. n.10150 del 09/11/2011;*
- in data 09/11/2011 prot. n.251204 è pervenuto il contributo istruttorio del Servizio Viabilità della Provincia di Ascoli Piceno;*

[...omissis ...]

L'ANAS – Compartimento di Ancona rilascia il seguente parere :

*"Si prende atto della documentazione grafica richiesta nel merito del procedimento autorizzativo di che trattasi, richiesta con nota CAN 21060 del 14/11/2011. PARERE. In forza della delega sopra riportata, per quanto di competenza, si esprime **parere favorevole** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:*

- L'area dell'impianto deve rispettare la distanza minima di mt. 60,00 dal confine stradale (Art.3 comma 1 punto 10 del C.d.S.) disciplinate dal D.M. n.1404 dell'1/4/1968;*
- Le strade di servizio connesse con l'impianto dovranno essere realizzate ad una distanza minima di mt. 25,00 dal confine stradale.*

Per quanto attiene alle opere di collegamento elettrico di servizio dell'impianto fotovoltaico, le stesse dovranno essere inoltrate con veste di progetto esecutivo all'ANAS al fine del rilascio del definitivo benestare."

*Il Comune di Maltignano [...omissis ...] esprime **parere favorevole** con invito a mitigare l'impatto visivo con adeguata piantumazione di essenze autoctone."*

[...omissis ...]

*Il Servizio Viabilità della Provincia esamina gli elaborati progettuali e afferma che non vi sono motivi ostativi e rilascia il **parere favorevole**.*

In merito al fosso del Molino presente nel lotto oggetto di intervento il progettista afferma che, a seguito di sopralluogo, è stato accertato che il fosso in questione non è intubato e che pertanto non necessita di innesti per la regimazione delle acque piovane"

CONCLUSIONI:

*la Conferenza, verificata la completezza della documentazione presentata e acquisiti i necessari pareri degli Enti coinvolti nel procedimento, si conclude con **esito favorevole**.*

PRESO ATTO:

- dell'accettazione preventivo ENEL come da TICA n. T0202604*
- che l'elettrodotto verrà realizzato in conformità al suddetto TICA Enel n. T0202604*
- che il proponente ha comunicato all'Enel la volontà di curare direttamente tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative e la realizzazione della connessione alla rete elettrica.*
- che la soluzione tecnica ENEL consiste in:*
 - a) linea in cavo sotterraneo Al 185 mm² su terreno naturale esclusi costi delle servitù):120m*
 - b) allestimento cabina 3L U*
 - c) MT - cavo interrato Al 185 mm² (ulteriori cavi): 160m*

VISTA le ns. note prot. n. 45941 del 26/09/2011 e n. 55785 del 18/11/2011 con la quale sono stati trasmessi agli Enti/soggetti coinvolti nel procedimento i verbali della Conferenza dei Servizi del 13/09/2011 e del 15/11/2011.

VISTA la nota del Piceno Consind prot. 4258 del 23/11/2011 acquisita al ns protocollo 56442 del 23/11/2011 in cui si comunica che la ditta Gentili Antonio ha sottoscritto la convenzione di cui all'art. 5 del regolamento approvato dal Piceno Consind ed ha pagato il corrispettivo dovuto.

RITENUTI acquisiti in modo favorevole i pareri e i Nulla Osta degli Enti invitati alla Conferenza dei servizi e risultati assenti, ai sensi dell'art.14ter, comma 7 della Legge n.241/90, che stabilisce che *"si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale (...), il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata"*.

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art. 12 comma 1 del D.lgs. 29/12/2003 n. 387, secondo cui "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti - omissis - sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";
- l'art. 12 comma 4 del citato decreto, a norma del quale "Il rilascio della autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto."
- l'art. 107, comma 3, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

RITENUTO pertanto di poter rilasciare l'Autorizzazione unica richiesta;

DETERMINA

1. **Di autorizzare il sig. Gentili Antonio, Via Tranquilli n.7- 63100 Ascoli Piceno, (C.F. GNTNTN32P17A462C), ai sensi dell'art.12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003, per le motivazioni espresse in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, alla costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 726,80 kWp, su un appezzamento di terreno in Località Zona Industriale strada Bonifica nel Comune di Maltignano (AP) distinto al Catasto Terreni al Foglio n.2 di detto Comune particelle n. 250-109-27-364-365-366-110-157-351-259-352-26-28-29-395-396-394-357-354-358-374-355-353-372-359-376-367-261, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e depositato presso questo Ente e nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate;**
2. **Di dare atto che**, a costruzione avvenuta, l'impianto di rete per la connessione elettrica sarà compreso negli impianti del gestore di rete, che potrà utilizzarlo per erogare il servizio pubblico di distribuzione anche ad altri soggetti; a tal fine non è fatto obbligo a quest'ultimo di ripristinare, rimuovendo l'impianto di rete e ripristinando lo stato dei luoghi a seguito della eventuale dismissione dell'impianto di produzione;
3. **Di prescrivere che:**
 - a) l'impianto dovrà attenersi alle misure di prevenzione e mitigazione previste dal punto 6 dell'Allegato II della D.C.R. n.13 del 30.09.2010 della Regione Marche;
 - b) tutta l'area utilizzata per l'impianto fotovoltaico, dovrà essere predisposta a prato spontaneo e che nella manutenzione dell'area e dell'impianto non dovranno essere utilizzati prodotti

tossici e diserbanti;

- c) venga realizzata una sistemazione a verde tendente ad attenuare l'impatto visivo dell'opera.

4. Di prescrivere inoltre che:

- d) tutti i movimenti di terra nell'area interessata dal progetto vengano seguiti da un tecnico specializzato nello scavo archeologico di fiducia della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche ad esclusione delle opere eseguite a battipalo;
- e) il cavidotto deve essere posto ad una profondità di almeno 1,50 mt. dal piano di campagna;
- f) il cancello d'ingresso dovrà avere una larghezza non inferiore a mt. 10,00;
- g) la distanza dai confini del palo della struttura di sostegno dei moduli fotovoltaici, non dovrà essere inferiore a mt 5,00;
- h) L'area dell'impianto deve rispettare la distanza minima di mt. 60,00 dal confine stradale (Art.3 comma 1 punto 10 del C.d.S.) disciplinate dal D.M. n.1404 dell'1/4/1968;
- i) Le strade di servizio connesse con l'impianto dovranno essere realizzate ad una distanza minima di mt. 25,00 dal confine stradale;
- j) prima dell'inizio dei lavori il proponente dovrà provvedere all'inoltro all'ANAS del progetto esecutivo delle opere di collegamento elettrico di servizio dell'impianto fotovoltaico.

5. Di porre a carico del sig. Gentili Antonio

- a) la stipula della **polizza fideiussoria** a favore del Comune di Maltignano, a garanzia dell'impegno di dismissione dell'impianto fotovoltaico e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, da presentare prima dell'inizio dei lavori, al Comune ed in copia alla Provincia di Ascoli Piceno, per un importo minimo complessivo pari a Euro 70,00 per ogni kWp. La fideiussione è vincolata e finalizzata esclusivamente all'attività di rimessa in pristino dell'area da parte dell'Amministrazione Comunale, procedente in via sostitutiva al soggetto inadempiente. Nel caso in cui la fideiussione venisse revocata e/o interrotta, verrà sospesa l'autorizzazione dell'impianto e fatta comunicazione al G.S.E. per l'interruzione degli incentivi;
- b) l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto ai sensi dell'art.12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003;
- c) l'obbligo di regolarizzare presso l'Ufficio delle Dogane di San Benedetto del Tronto – AP, gli adempimenti fiscali a carico degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nel rispetto del Testo Unico delle Accise approvato con D.Lgs. 504/1995.
- d) la trasmissione a questa Amministrazione della dichiarazione di inizio lavori e D.U.R.C. (documento unico regolarità contributiva) della ditta esecutrice di lavori, della dichiarazione di conclusione lavori con allegati la dichiarazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato e della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.

6. Di ricordare che il soggetto autorizzato deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica e di sicurezza degli ambienti di lavoro.

7. Di stabilire:

- a) la **durata** dell'Autorizzazione Unica rilasciata dall'Amministrazione Provinciale, in base alla Deliberazione della Giunta Provinciale n.05 del 13/01/2010, in **20 (venti) anni** dalla data della presente determinazione. Tale termine soggetto a scadenza, può essere prorogato, per una sola volta, purché la richiesta venga effettuata un anno prima della scadenza e sia motivata.
- b) il **termine di 1 (uno) anno** per dare inizio ai lavori dal momento del ritiro dell'autorizzazione ed il termine di 3 (tre) anni per la conclusione dell'intervento, dall'inizio dei lavori. La data di

conclusione viene individuata con la richiesta di allaccio dell'impianto alla rete ai fini della messa in esercizio. Decorsi i termini, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

8. **Di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento, completo di una copia degli elaborati progettuali, vidimati da questo Servizio, al proponente Gentili Antonio, Via Tranquilli n.7- 63100 Ascoli Piceno.
9. **Di trasmettere** altresì copia conforme del presente provvedimento ai seguenti Enti e Servizi interni della Provincia di Ascoli Piceno: Comune di Maltignano, Ministero dello Sviluppo Economico-Dip. Comunicazioni di Ancona, Comando Militare Esercito "Marche", ENAC di Roma, ENEL Distribuzione Spa di Milano, Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche di Ancona, ANAS di Ancona, Piceno Consind di Ascoli Piceno Servizio Genio Civile, Servizio Viabilità della Provincia di Ascoli Piceno Ufficio delle Dogane di S.Benedetto del Tronto
10. **Di dare atto** che il presente provvedimento è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni alle persone all'ambiente o a beni pubblici e privati e in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse, anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione, ed è subordinato, in ogni caso, al rispetto delle norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia. Per quanto non espressamente prescritto con la presente autorizzazione, si rimanda alle norme vigenti in materia.
11. **Di dare atto** che la presente Autorizzazione Unica sostituisce ogni altro provvedimento autorizzativo richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso, fatti salvi eventuali diritti di terzi.
12. **Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta onere diretto o indiretto a carico del bilancio provinciale.
13. **Di ricordare** inoltre, ai sensi dell'art.3, 4° comma della legge 7.8.1990 n.241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui alla Legge 6/12/1971 n.1034, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.
14. **Di Trasmettere** il 2° originale del presente provvedimento dirigenziale al Segretario Generale per gli adempimenti previsti nello Statuto Provinciale

Il Dirigente

(SERAFINI DOTT. GIUSEPPE)

